



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 “Карн”

E-mail: [kansmchs42@mail.ru](mailto:kansmchs42@mail.ru); [gugo@kemtcl.ru](mailto:gugo@kemtcl.ru)

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел/факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: [gpnnvk@mail.ru](mailto:gpnnvk@mail.ru)

г. Новокузнецк, ул. Ленина, 80

(место составления акта)

“ 16 ” июля 20 21 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля **юридического лица**,  
индивидуального предпринимателя  
**№ 477**

1. По адресу/адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Ленина, 61

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 477 от «21» июня 2021 года главного государственного инспектора  
Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному  
надзору Степанчука Андрея Сергеевича;

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная школа № 30»  
(МКОУ «Специальная школа № 30»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» июля 2021г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«14» июля 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«16» июля 2021г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НДПР Кузнецкого района г. Новокузнецка ОНДПР г. Новокузнецка и  
Новокузнецкого района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области –  
Кузбассу;

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при  
проведении выездной проверки)

Директор МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузова Лилия Раисовна 25.06.2021г. в 14 часов 06  
минут направлено по e-mail: [novoschool30korr@yandex.ru](mailto:novoschool30korr@yandex.ru) (вх. № 34 от 25.06.2021) ✓ *Лилия Чаузова*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется;

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Немогучева Ирина Анатольевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Специальная школа № 30» Чаузова Лилия Раисовна, заместитель директора МКОУ «Специальная школа № 30» Павлинская Галина Васильевна;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1	На объекте не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (АУПС и СОУЭ). (паспорта, сертификаты на элементы, технические средства систем)	часть 1 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; пункт 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	МКОУ «Специальная школа № 30» Директор Чаузова Лилия Раисовна
2	Не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ), эксплуатируемых сверх срока службы.	пункт 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	МКОУ «Специальная школа № 30» Директор Чаузова Лилия Раисовна
3	Предоставлена техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности на применяемые строительные (декоративно-отделочные) материалы покрытия пола путей эвакуации 1-го этажа (применены материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).	пункт 1 части 2 статьи 1, часть 3 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, часть 7 статьи 134, таблицы 3, 27, 28 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. пункт 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,	МКОУ «Специальная школа № 30» Директор Чаузова Лилия Раисовна

		утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г.	
4	Ширина эвакуационных дверей (выходов) менее 0,8 метра, фактически 0,72 см. (эвакуационные двери (выходы) 1-го этажа правое и левое крыло.	часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, пункт 1 части 2 статьи 53 Федеральный закон ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; пункт 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКОУ «Специальная школа № 30» Директор Чаузова Лилия Раисовна
5	Отсутствует 2-й эвакуационный выход из помещения спортзала на 2-ом этаже.	часть 4 статьи 4, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федеральный закон ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; пункт 9 СНИП II-B.11; п. 4.2.9; п. 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	МКОУ «Специальная школа № 30» Директор Чаузова Лилия Раисовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выдавалось;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)


\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 477/1/246 от 16.07.2021г., объяснение и.о. директора Павлинской Галины Васильевны (Приказ КОиН Администрации г. Новокузнецка № 168 от 25.06.2021г. ).

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор

Новокузнецкого городского округа и  
Новокузнецкого муниципального района  
по пожарному надзору  
Немогучева И.А.

«16» июля 2021г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кочурова 16.07.2021г. и.о. директора Навишченка Г.В.

(фамилия, имя, отчество (последние – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июля 2021г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)